

沙坪坝区双碑组团 E 分区 E25-1-1/04、E40-1-1/04、E41-2/04、E46-1/04 地块项目热水器、采暖炉采购/标段答疑文件 01 号

致各投标人：

1、投标疑问 1、2.1 概述中：J. 燃气壁挂炉标准配件应含（不只限于）：90℃弯头 1 个、排烟管(排烟直管+排烟弯头)》0.9 米、 我司：壁挂炉投标产品 PHS X 28 常规炉标配一个 90° 弯头+75cm 直管，能否满足？

答：满足要求。

2、2.3 换热部分：噪声 器具运行噪声不应超过 50dB（A） 疑问：国标要求 60Db，我司 PHS X 28 系列壁挂炉型检值为 52.2DB 左右，不同功率噪音值不同。符合并且优于国标要求。能否满足？

答：噪音分贝根据户型需求综合考虑，按招标文件执行。

3、疑问：采暖热负荷及输出 采暖最低热负荷(kW) ≤ 6.4 ；（我司 13kw） 采暖最低热输出(kW) ≤ 5.4 ；（我司 11.6kw） 采暖额定热负荷(kW) $\geq 32.0(30.4KW)$ 生活热水额定热负荷(kW) $\geq 32.0(30.4KW)$ 热水器部分

答：产品性能及能耗综根据户型需求综合考虑对采暖热负荷及输出，按招标文件执行。

招标人：成都城投置地（集团）有限公司

招标代理机构：四川精正建设管理咨询有限公司

2022 年 11 月 14 日