

高新区中和街道双龙社区 GX2019-22（05/071）商服、城镇住宅项目地块二项目中央空调采购答疑文件 01 号

致各申请人：

高新区中和街道双龙社区 GX2019-22（05/071）商服、城镇住宅项目地块二项目中央空调采购就如下内容进行答疑，请各申请人知悉：

(1) 提问内容 1：

招标文件提供选型表中是其他精装材料无空调设备，请提供正确选型表。

回复内容 1：

已补充中央空调选型配置表，详答疑附件 1。

(2) 提问内容 2：

从招标文件中看本项目仅为供货，但在清单总说明 3.4、3.5 条为安装单位施工内容，请问清单总说明是否有误？

回复内容 2：

3.4 条仅供货单位不涉及水电费用、临时设施、其他设施发生的费用。3.5 条仅供货单位不涉及搭设的临时设施、临时供水管道、临时供电管线、简易道路、临时排水设施等进行拆除、清运，建渣、生活垃圾等废弃物相关费用。由乙方负责供货的工作内容：安装所产生的建筑垃圾由安装单位负责清运。

(3) 提问内容 3：

技术需求书中超薄风管式温湿平衡型室内机，品牌范围内的厂家说明没有这个称呼，请问具体是指的行业中称的三管制室内机吗？

回复内容 3：

指三管制室内机。

(4) 提问内容 4：

室内机要求 15 档风量，品牌范围内的产品，厂家反馈没有相应产品，请问是否有具体指向性，或者能否调整为 3 档或者 6 档？

回复内容 4:

无指向性，本次投标按照中央空调选型配置表、招标清单要求内容报价，详见答疑附件。

(5) 提问内容 5:

招标清单中 369 户型甲供材表 -清单第 16 项户内 室外机 容量 22.4kW 与图纸不一致，请明确正确参数。

回复内容 5:

369 户型清单中第 16 项室外机容量为 33.5KW，已修改招标清单及招标控制价，详见答疑附件 2、3。

(6) 提问内容 6:

技术需求书中有温湿平衡型室内机的需求，但是材料清单数量中无法确认哪些清单中的室内机为温湿平衡型室内机，是否可以更新设备清单补充明确一下？

回复内容 6:

已补充中央空调选型配置表，详答疑附件 1。

采购人：成都国万科技服务有限公司

采购代理：四川国洲招标代理有限公司



2026 年 04 月 24 日